



152709010092  
有效期至2021年11月23日



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L3475

# 检 验 报 告

No: 2021-1152W

样品名称 火灾声光警报器

规格型号 SG9306FS

委托单位 西安西核彩桥实业科技有限公司

检验类别 委托检验





陕西省电子信息产品监督检验院



# 陕西省电子信息产品监督检验院 检 验 报 告

№: 2021-1152W

共 3 页 第 1 页

样品名称	火灾声光警报器	型号规格	SG9306FS	商 标	
受检单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	生产单位	西安西核彩桥实业科技有限公司		
委托单位	西安西核彩桥实业科技有限公司	委托方 地 址	西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层		
样品数量	1 个	到样日期	2021.08.30		
送样人	张龙	样品接收 编 号	2021-1152W-1#		
产品等级	合格品	检验项目	外壳防护等级		
样品状态	样品完好, 适宜检验				
生产日期/ 原编号	原编号: e2108008				
检验类别	委托检验	检验日期	2021.08.31 - 2020.09.01		
检验依据	GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码)》				
检 验 结 论	<p style="text-align: center;">依据 GB/T 4208-2017 《外壳防护等级 (IP 代码)》，对送检样品进行了检验。 所检项目符合标准 IP65 等级要求。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;">                       (检验报告专用章)                      签发日期: 2021 年 09 月 02 日                      检验报告专用章                 </div>				
备注					

批准:  审核: 

主检: 

Q/DJY4012213-2018

# 陕西省电子信息产品监督检验院 检 验 报 告

№: 2021-1152W

共 3 页 第 2 页

序 号	检 验 项 目		单 位	技 术 要 求	检 验 结 果	单 项 判 定
					2021-1152W-1#	
1	外 壳 防 护 等 级	IP6X	/	防止金属线接近危险部件： 直径 1.0mm 的金属丝不得进入外壳，并与带电部分保持足够的间隙。	符合要求	合 格
				尘密试验： 将样品按工作位置放入试验箱内，样品壳内压力用真空泵保持低于大气压，试验持续 8h。试验后，样品应无明显的灰尘沉积。	无明显的灰尘沉积	
		IPX5	/	使用直径为 6.3mm 的喷嘴，水流量 12.5 (1±5%) L/min，距离样品 2.5m~3m，向样品各方向共喷水 3min。试验后，进水量应对样品无有害影响。	无进水 (符合 IPX5)	

以下空白

陕西省电子信息产品监督检验院  
检验报告

No: 2021-1152W

共3页 第3页

样品实物图:



样品标签图:

 **火灾声光报警器**

型号: SG9306FS  
执行标准: GB26851-2011  
额定电压: DC24V      产品编号:   
声压级: 75-100dB      e2108008  
变调周期: 3.5s-4.5s      生产日期: 2021.08  
闪光频率: 1Hz-1.2Hz      服务电话: 029-89231590  
地址: 西安市航天基地航天东路99号102栋5层  
生产者/生产企业: 西安西核彩桥实业科技有限公司

