



国家防爆

防爆合格证

制造单位 西安西核彩桥实业科技有限公司
(西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层)

产品名称 防爆接线箱

型号规格 BJX-10/220 220V 10A

防爆标志 Ex d IIB T6 Gb/Ex tD A21 IP67 T80°C

产品标准 Q/XHCQ20-2014

总装图号 Zh0

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》

GB3836.2-2010《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》

GB12476.5-2013《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分:外壳保护型“tD”》

记事:

本产品安装使用时,应配用已取得防爆合格证且防爆标志为 Ex d IIB Gb/Ex tD A21 IP67 的电缆引入装置,保证隔爆螺纹连接尺寸符合 GB3836.2 的规定。

中心主任

颁发日期

2019年9月24日

本证有效期

2019年9月24日至2024年9月23日

国家防爆电气产品质量监督检验中心
南阳防爆电气研究所地址:中国河南省南阳市仲景北路20号
邮政编码:473008
电话:0377-63258564
传真:0377-63208175
Http://www.china-ex.com