



国家防爆

防爆合格证

制造单位	西安西核彩桥实业科技有限公司 (西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层)
产品名称	点型红/紫外火焰探测器
型号规格	JTH-CH3930Ex-IR3UV DC24V
防爆标志	Ex db IICT6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db
产品标准	Q/XHCQ04-2022
总装图号	HZHY-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第 1 部分: 设备 通用要求》

GB/T 3836.2-2021《爆炸性环境 第 2 部分: 由隔爆外壳“d”保护的的设备》

GB/T 3836.31-2021《爆炸性环境 第 31 部分: 由防粉尘点燃外壳“t”保护的的设备》

记事:

1. 外壳防护等级 IP66。
2. 警告: 潜在静电电荷危险-见使用说明书。
3. 本产品安装使用时, 配用的电缆引入装置应为已取得防爆合格证且与产品防爆等级相匹配的引入装置, 保证隔爆螺纹连接尺寸符合 GB/T3836.2 的规定, 使用时按其使用说明书的规定对电缆引入装置进行安装。
4. 本证书不包含上述国家标准之外的性能和安全要求。
5. 本证书可代表产品:
JTH-CH3930Ex-IR3UV、JTH-CH3936Ex-IR2UV;
电压: DC24V; 防爆标志: Ex db IICT6 Gb/Ex tb IIIC T80°C Db。

中心主任

颁发日期 2023 年 9 月 5 日

本证有效期 2023 年 9 月 5 日至 2028 年 9 月 4 日



南阳防爆电气研究所
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号