



国家防爆

# 防爆合格证

制造单位 西安西核彩桥实业科技有限公司  
(西安市航天基地航天东路 99 号 102 栋 5 层)

产品名称 工业及商业用途点型可燃气体探测器

型号规格 GTYQ-CH2950Ex DC 24V

防爆标志 Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C

产品标准 Q/XHCQ01-2020

总装图号 YKJJ-00

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品检验,确认符合下列标准:

GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第 1 部分:设备 通用要求》  
GB3836.2-2010 《爆炸性环境 第 2 部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》  
GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 1 部分:通用要求》  
GB12476.5-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备 第 5 部分:外壳保护型“tD”》

记事:

- 1.本产品使用环境温度为-40℃~+70℃。
- 2.该产品外壳防护等级:IP66。
- 3.使用时,按照使用说明书的规定对填料式引入装置进行安装。
- 4.本证书可代表型号:  
GTYQ-CH2950Ex、GTYQ-CH2950DEx  
额定电压:DC24V  
防爆标志:Ex d IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80°C。


中心主任

颁发日期

2022年4月11日

本证有效期

2022年4月11日至2027年4月10日



南阳防爆电气研究所  
国家防爆电气产品质量检验检测中心



公众号